

Raumregister Schrankregister Problemdarstellung

Raum 11:

Büro Hausmeister

nicht verschlossen
Inhalt

Schrankwand 12- türig (links)

Chemische Reinigungsmittel (zum Teil Hochkonzentrat)
Putzlappen, Toilettenpapier, Papierhandtücher usw.
Besen, diverse Besenstiele, ca. 15 leere Eimer usw.
Schrank überbelegt mit Reinigungsmittel.

Restlicher Inhalt ist nicht zu beschreiben
Werkzeug: zu 99% unbrauchbar !
Reparaturen damit nicht möglich !

nicht verschlossen

Schrankwand 2 - türig (Kopfwand)

Elektroschaltanlage

Problemdarstellung 1)

Chemische Reinigungsmittel (Kanister, Flaschen usw.) im Schrank und kompletten Raum verteilt, sowie ausdünsternde Reinigungslappen nach Gebrauch.

Gefahr

Einatmen der chemischen Dämpfe
Verätzungen der Haut und der Kleidung. Gefahr der Gesundheit.

Problemdarstellung 2)

Keine gesicherte Unterbringung der Tageseinnahmen während der Arbeitszeit. (Tageseinnahme zum Teil hoch)

Gefahr

Große Gefahr des Diebstahls der Tageskasse !
(Schlüsselproblem :zu viele Schlüssel zum Büro in Umlauf)

Problemdarstellung 3)

Verbandkasten "**Erste Hilfe**" stammt von **30.06.2000**
Dringend zu erneuern !!!

Problemdarstellung 4)

In der Zeit der Anwesenheit von Reinigungskräften, wird das Hausmeisterbüro als Aufenthalts und Umkleideraum von den Reinigungskräfte genutzt.
Der Schreibtisch und das Büro sind zu dieser Zeit komplett belegt und meinerseits ist dann ein arbeiten im Büro nicht mehr möglich.

Vorschlag:

Auslagerung der Reinigungsmittel in den Keller der Bücherei.
(Ehemaliges Fotolabor)